


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,  
e-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
e-mail: ugnpkarelia@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,  
e-mail: ondpz@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 287/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Дом творчества детей и юношества № 2" (далее – МОУ ДО "ДТДИЮ №2"), ОГРН 1031000007521, ИНН 1001034614, адрес местонахождения: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д. 26.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича

№ 287 от "28" октября 2021 года в период с "11" ноября 2021 г. по "19" ноября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал(и) представитель(и) контролируемого лица:

Жмурин Игорь Владимирович, директор МОУ ДО "ДТДИЮ №2"

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с речевым оповещением) не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 82; ст. 83; ст. 84; СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.4 «Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности».	01.11.2022	
2.	Электропитание систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией) осуществляется не от панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты.	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 82; ст. 83; СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 6.13130.2021) п. 5.1 «Электроприемники СПЗ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПЗ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.» п. 5.2 «На объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ. При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.» п. 5.10 «5.10 Фасадная часть панели ПЭСПЗ или самостоятельного НКУ должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!».	01.11.2022	
3.	Отсутствует подтверждение работоспособности кабельных линий систем противопожарной защиты (в части способа прокладки, выбора типа кабеля) в условиях пожара.	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 82; ст. 83; СП 6.13130.2021 п. 6.4 «Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки» п. 6.5 «Время работоспособности электропроводки в условиях пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316».	01.11.2022	
4.	Соединительные линии систем противопожарной защиты не имеют подтверждения работоспособности в условиях пожара (выполнены кабелем без маркировки).	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 82; ст. 83; СП 6.13130.2021 п. 6.4 «Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки» п. 6.5 «Время работоспособности электропроводки в условиях пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316».	01.11.2022	
5.	При смежном расположении	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6; ст. 83; СП 484.1311500.2020 п	01.11.2022	


	приборов систем противопожарной защиты в гардеробе на первом этаже расстояние между ними менее 50 мм (расстояние 15 - 40 мм).	5.14 «Приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ они должны размещаться в соответствии с ТД на них. Если необходимые данные не указаны в ТД, то горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм».		
6.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией) на обрыв и короткое замыкание.	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6; ст. 83; СП 484.1311500.2020 п. 5.17 «Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.».	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Жмурин Игорь Владимирович, директор МОУ ДО "ДТДИЮ №2"

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

По исполнению решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Евгения Дениса Руслановича

№ 287 от "28" октября 2021 года в период с "11" ноября 2021 г. по "19" ноября 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

в соответствии с надзорной мероприятием

и в ходе которого присутствовал(ы) представитель(ы) контролируемого лица

Жмурина Игорь Владимирович, директор МОУ ДО "ДТДИЮ №2"

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21.12.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить